

# Zertifikat

Prüfungsbestätigung für Nachweis nach NEV/VEMV und EU/EWR

CERTIFEL

Zertifikat Ref.Nr.:

**IK-82**

Seite 1 von 1


Produkt	Schaltgerätekombination (PTSK/TSK)
Auftraggeber	Fostac AG, Dorfstrasse 28, CH-9248 Bichwil
Hersteller	Fostac Technologies AG, Poststrasse 16, CH-9243 Jonschwil
Fertigungsstätte	Fostac Technologies AG, Poststrasse 16, CH-9243 Jonschwil
Handelsmarke	FOSTAC MAXIMUS
Typ/Modell	FOSTAC MAXIMUS P40
Nenndaten	230/400...400/690VAC, Ie: 40A; Icp: 10kA; Ipk: 17kA: IP54
Normen Sicherheitstechnik	EN 60439-1:99 + A1:04
Normen EMV	---
Zusätzliche Angaben	---

Das Produkt wurde nach den oben aufgeführten normativen Dokumenten geprüft. Es kann angenommen werden, dass damit der Nachweis erbracht wurde um den Anforderungen der Schweizer Behörden (NEV/VEMV) und den Europäischen Direktiven (EU/EWR) zu genügen.

Die Prüfergebnisse sind in folgenden Bericht-Nummern festgehalten: 08-IK-0233.01

**Electrosuisse**  
**National Certification Body**

Erich Obrist  
Zertifizierung Produkte




**SCESp 035**  
**(EN 45011)**

Fehraltorf, 2008-10-08